

江苏省国产涉及饮用水卫生安全产品 卫生许可批件

共 2 页第 1 页

产品名称	贺众牌 UR-8303AD-3X2 型反渗透饮水机
产品类别	水质处理器
产品规格或型号	UR-8303AD-3X2、UR-8303AD-3X6
申请单位	上海贺众饮水设备有限公司
申请单位地址	上海市徐汇区桂平路 481 号 19 号厂房
实际生产企业	1. 溢泰（南京）环保科技有限公司 2. 上海贺众饮水设备有限公司
实际生产企业地址	1. 南京市江宁经济技术开发区爱涛路 19 号 2. 上海市徐汇区桂平路 481 号 19 号厂房
审批结论	经审核，该产品符合《生活饮用水卫生监督管理办法》的有关规定，现予批准。
批准文号	(苏)卫水字(2024)第 3201-1075 号
批准日期	2024 年 09 月 13 日（变更）
批件有效期	截至 2028 年 05 月 28 日
备注	1. 本批件只对与所载明内容(包括名称、类别、规格、申请单位、企业、附件内容等)一致的产品有效，且必须在本批件注明的实际生产企业生产。 2. 批准时仅对其所申报材料对应产品的卫生安全性进行了审核，未对其所宣传的功能和其他质量问题进行评价。

请于批件有效期届满 30 个工作日之前提出延续申请。

江苏省卫生健康委员会

2024 年 09 月 13 日

行政许可专用章
(14)

产品技术信息

【产品说明】

小型水质处理器 (B 类系列产品)

主要技术参数:

型号	额定总净水量 (L)	净水流量 (L/min)	进水压力 (MPa)	工作压力 (MPa)
UR-8303AD-3X2	4000	0.52	0.10~0.30	0.40~0.60
UR-8303AD-3X6	4000	1.58	0.10~0.30	0.40~0.60

出水水质: 应符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》(2001)的要求。

【主要成份或部件】

型号	熔喷聚丙烯滤芯: 孔径 5 μ m Φ 64mm $\times$ 254mm	颗粒活性炭滤芯: 粒径 8~12 目, 填充 量 370g, Φ 70mm $\times$ 254mm	熔喷聚丙烯滤芯: 孔径 1 μ m Φ 64mm $\times$ 254mm	一体式反渗透 膜复合滤芯: 孔 径 0.0001 μ m Φ 70mm $\times$ 270mm 【聚酰胺反渗 透膜, 1 支+聚磷 酸盐 (膜前), 填充量 6g】	后置活 性炭滤 芯: 粒径 8~12 目	聚丙烯 滤瓶	SUS 304 不锈 钢内 胆 (热 交换) 10L	SUS 304 不锈 钢内 胆 (制 热) 23L	SUS 304 不锈 钢内 胆 (制 冷) 4L	聚丙烯 内衬 SUS304 不锈钢 水嘴组 件
UR- 8303AD -3X2	1 支	1 支	1 支	757L (200 加仑) 1 支	填充量 135g Φ 52mm $\times$ 254mm 1 支	3 个	1 个	1 个	1 个	1 套
UR- 8303AD -3X6	1 支	1 支	1 支	2271L (600 加 仑) 1 支	填充量 240g Φ 61 $\times$ 275mm 1 支	3 个	1 个	1 个	1 个	1 套

【使用范围】

以市政自来水为原水。

【注意事项】

- 1、首次使用或长期停用恢复后使用时, 请按说明书要求进行冲洗。
- 2、请按说明书要求定期清洗、更换滤芯。