



上海市国产涉及饮用水卫生安全 产品卫生许可批件

共 2 页 第 1 页

产 品 名 称	贺众牌 UR-352JW-3 型纯水机
产 品 类 别	水质处理器
产品规格或型号	UR-352JW-3、UR-352JW-3X1
申 请 单 位	上海贺众饮水设备有限公司
申请单位地址	上海市徐汇区桂平路 481 号 19 号厂房
实际生产企业	上海贺众饮水设备有限公司
实际生产企业地址	上海市徐汇区桂平路 481 号 19 号厂房
审 批 结 论	经审核，该产品符合《生活饮用水卫生监督管理办法》的有关规定，现予批准。
批 准 文 号	沪卫水字(2019)第 0163 号
批 准 日 期	二〇二三年十月二十七日
批件有效期	截 至 二〇二七年十月二十八日止



产品技术信息

【产品说明】

类 型：小型水质处理器（A 类系列产品）

主要参数：净水流量 0.26L/min

额定总净水量 3000L

进水压力 0.1-0.3MPa

出水水质：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》（2001）的要求。

【主要成份或部件】

熔喷式聚丙烯纤维滤芯 5 μ m Φ 64 $\times$ 254mm 1 支

颗粒活性炭滤芯 8-12 目 370g Φ 70 $\times$ 254mm 1 支

熔喷式聚丙烯纤维滤芯 1 μ m Φ 64 $\times$ 254mm 1 支

聚酰胺反渗透膜元件 UF-54 Φ 50.0 $\times$ 298.2mm 1 支

后置颗粒活性炭滤芯（含聚丙烯滤壳） 8-12 目 135g Φ 50 $\times$ 254mm 1 支

聚丙烯滤壳 4 支

储水罐（碳钢外壳 聚丙烯内衬 丁基橡胶隔膜） 12L Φ 278 $\times$ 355mm 1 个

铜镀镍鹅颈龙头 1 个

型号	UR-352JW-3	UR-352JW-3X1
外观差异	带反冲洗	不带反冲洗

【使用范围】

以市政自来水为原水

【注意事项】

定期清洗更换滤芯（膜）

备 注

1. 本批件只对与所载明内容（包括名称、类别、规格、申请单位、企业、附件内容等）一致的产品有效，且必须在本批件注明的实际生产企业生产。
2. 批准时仅对其所申报材料对应产品的卫生安全性进行了审核，未对其所宣传的功能和其他质量问题进行评价。
3. 产品名称：《贺众牌 UR-352JW-3 型纯水机》

请于批件有效期届满30个工作日之前提出延续申请。

上海市卫生健康委员会

二〇二三年十月三十日延续

(1)